

【別表1】 豊後大野市民病院で使用する電力調達にかかる情報

1. 基本情報

番号	施設名	所在地	用途	電気方式	標準電圧 (V)	計量電圧 (V)	標準周波数 (Hz)	受電方式	自動検針装置の有無	計量器の仕様	需給地点	電気工作物の財産分界点	保安上の責任分界点	自家発電機の有無と容量	蓄熱設備の有無と容量	余剰電力の有無と売却先
1	豊後大野市民病院	豊後大野市緒方町馬場276番地	病院	交流3相3線式	6,000	6,000	60	1回線受電	有	電力需給用複合計器	対象建物の豊後大野市民病院所有の開閉器の電源側接続点	需給地点に同じ。ただし、計量地点に設置した計量装置は九州地区の一般電気事業者の所有とする。	需給地点に同じ	有	有	無

2. 最大需要電力 (平成30年4月～平成31年3月実績)

番号	施設名	所在地	契約種別	最大電力 (kW)	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
1	豊後大野市民病院	豊後大野市緒方町馬場276番地	業務用電力 (季時別)	793	502	635	762	793	793	728	594	556	650	698	674	617

3. 電力使用量 (平成30年4月～平成31年3月実績)

番号	施設名	所在地	契約種別	電力使用量 (kWh)	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
1	豊後大野市民病院	豊後大野市緒方町馬場276番地	業務用電力 (季時別)	3,589,493	241,224	269,989	293,462	391,193	395,722	304,870	260,820	255,820	301,220	318,353	276,086	280,734

4. 負荷率 (平成30年4月～平成31年3月実績)

番号	施設名	所在地	契約種別	年間最大電力 (kW)	年間電力使用量 (kWh)	負荷率 (%)
1	豊後大野市民病院	豊後大野市緒方町馬場276番地	業務用電力 (季時別)	793	3,589,493	51.66%